

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses Schmalfeld im
Gemeindebüro, Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld

Sitzungstermin: Donnerstag, 21.11.2024
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 21:30 Uhr
Ort, Raum: Gemeindebüro, Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld

Vorsitz

Herr Jochen Bettaque -

Mitglieder

Herr Rolf Brix -	Protokollführung
Herr Karl-Heinz Hüge -	Vertretung für J. Schiller
Frau Sonja Möckelmann -	
Herr Philipp Ruge -	
Herr Jens Schiller -	fehlt entschuldigt
Herr Rüdiger Völkl -	
Herr Georg Wiechert -	

Gäste

Frau Ria Faßbinder -
Herr Klaus Gerdes -
Herr Reinhold Haker -
Herr Joachim Lau -
Herr Arne Möckelmann -
Herr Michael Sahs -
Herr Christian Schulz -

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit und Eröffnen der Sitzung
2. Genehmigung der Tagesordnung und Abstimmung über einen möglichen nichtöffentlichen Teil der Sitzung
3. Protokoll der Sitzung am 19.09.2024

4. Aktuelle Berichte
5. Einwohnerfragezeit Teil 1
6. Reparatur der Lüfter der Klärteiche - Sachstand
7. Externe Bewirtschaftung der Kläranlage
Diskussion der Möglichkeiten mit "Holsteiner Wasser"
8. Sanierung der Böschungen Klärteiche - Sachstand
9. Kanalbaustelle Struvenhüttener Straße - Sachstand
10. Einwohnerfragezeit Teil 2
11. Themen für die nächste Sitzung
12. Schließen der Sitzung

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit und Eröffnen der Sitzung

Der Ausschussvorsitzende Herr Bettaque eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass frist- und formgerecht geladen wurde und der Wege-, Wasser- und Umweltausschuss beschlussfähig ist.
Der WWU ist jetzt mit 7 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

Zu TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung und Abstimmung über einen möglichen nichtöffentlichen Teil der Sitzung

Gegen die Tagesordnung gab es keine Einwände und sie wurde einstimmig angenommen. Es gibt keine Punkte, die in einem nichtöffentlichen Teil behandelt werden müssten.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder				7	
davon anwesend				7	
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

Zu TOP 3 Protokoll der Sitzung am 19.09.2024

Gegen das Protokoll der letzten Sitzung vom 19.09.2024 gab es keine Einwände. Das Protokoll wurde mit einer Enthaltung genehmigt.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder				7	
davon anwesend				7	
Ja-Stimmen	6	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	1

Zu TOP 4 Aktuelle Berichte

- Rothenbeker Weg: Die Bankette soll erst im kommenden Frühjahr mit Wegekies/Glensande versehen werden.
- Die Bankette des Bollwegs wurde mit Asphaltrecycling ausgebessert.
- Die Gemeinde hat den Meiereigraben in Richtung Holstenstraße um ca.20 m verlängert, um die Entwässerung des anliegenden Grundstücks zu begünstigen.
- Auf der Einwohnerversammlung wurden die WWU Themen vorgetragen und es gab keine Kritik am Vorgehen dieses Ausschusses.
- Fußgängerbrücke über die Au: Alle Punkte sind soweit geklärt. Es fehlt nur noch die Stellungnahme vom Bund, dem ein kleiner Bereich an der Brücke gehört und dann kann die Maßnahme in 2025 durchgeführt werden.
- In der Schulstraße wurde eine kranke Eiche entfernt und in der Lentföhrdener Straße zwei Gehölze zurückgeschnitten, die die Beleuchtung verschattete.

Zu TOP 5 Einwohnerfragezeit Teil 1

Es wurden keine Fragen gestellt.

Zu TOP 6 Reparatur der Lüfter der Klärteiche - Sachstand

- Die Hersteller Firma der Lüfterketten Bioworks wurde angesprochen und hat Fotos der laufenden Anlage bekommen. Anfang des nächsten Jahres könnten die Arbeiten durchgeführt werden.
- Alternativ kann auch die Firma Schlesweg Abwasser GmbH, die sich unter Punkt 7 vorgestellt hat diese Wartung/Reparatur übernehmen. Es wurde abgestimmt, dass Mitarbeiter sich die Anlage in Kürze ansehen und das Vorgehen vorschlagen. Herr Lau erstellt dann ein entsprechendes Angebot.
- Die Einleitungswerte der letzten Analysen lagen alle deutlich unter den zulässigen Werten.

Zu TOP 7 Externe Bewirtschaftung der Kläranlage Diskussion der Möglichkeiten mit "Holsteiner Wasser"

- Herr Schulz von Hamburg Wasser stellt sich und sein Unternehmen vor. Er betreut u. a. bereits die Abwasseranlage in Hartenholm und arbeitet dabei mit Herrn Sahs vom Amt zusammen.

- Herr Lau von der Schlesweg Abwasser GmbH stellte sich vor. Seine Firma arbeitet viel mit Hamburg Wasser zusammen und würde mit der Betriebsführung der Klärteichanlage betreut werden.
- Es ist daher sinnvoll, dass die unter Punkt 6 genannten Tätigkeiten auch schon von dieser Firma durchgeführt werden. Weiter ist es sinnvoll, dass diese Firma auch gleich die Betriebsführung des Kanalnetzes übernimmt, sowie die Erstellung und Pflege des Kanal-katasters.
- Herr Lau schlägt auch eine regelmäßige Begehung 2 - 3 Mal in der Woche vor.
- Die Bezahlung der Betriebsführung würde durch geschätzte Abschläge monatlich erfolgen.
- Der BGM wird Zeichnungen / Fotos der Lüfter, die sich unter Wasser befinden, an Herrn Lau weiterleiten.

Über die Vergabe der Betriebsführung wird im Anschluss der Reparatur und Wartungsarbeiten an den Lüfterketten beraten.

Zu TOP 8 Sanierung der Böschungen Klärteiche - Sachstand

Böschung:

Die einzige Möglichkeit zur Stabilisierung der Böschung ist eine Spundwand.

Es liegt bereits ein Angebot von 47.500 € vor. Es sollen weitere Angebote über das Amt im Rahmen einer Ausschreibung eingeholt werden.

Nach dem Besuch der Schlesweg Abwasser GmbH wird sie ebenfalls ein Angebot unterbreiten.

Zu TOP 9 Kanalbaustelle Struvenhüttener Straße - Sachstand

- Die Fa. Gottwald kommt mit den Baumaßnahmen gut voran.
- Der Meiereigraben wurde bereits angeschlossen.
- Jetzt werden noch die letzten Anschlüsse fertig gestellt und danach der Boden verdichtet.
- Anschließend wird die Oberfläche hergestellt, wenn die Temperaturen es zulassen.

Zu TOP 10 Einwohnerfragezeit Teil 2

- Bezgl. der Trassenführung der Nord-Ost-Link gibt es nichts Neues. Die Bodenerwärmung soll für die Bodenvegetation nicht schädlich sein.
- Die Ausgleichsmaßnahmen zu den von Energie3000 geplanten PV-Anlagen sollen alle auf Schmalfelder Gebiet durchgeführt werden. Dazu soll sich der WWU überlegen, wo ökologisch sinnvolle Maßnahmen durchgeführt werden können, z. Bsp. im Kirchenweg.
- Ehrenmal: Im Anschluss an die Baumaßnahmen Struvenhüttener Straße ist die Gelegenheit günstig, diesen Bereich zu verschönern und offener zu gestalten. U. a. könnte die Beleuchtung des Weges anders gestaltet werden.
- Vor der Schule ist abends/nachts der Bereich Eingang bis zur Bushaltestelle sehr dunkel. Der WWU wird sich diesen Punkt auf der nächsten Ortsbegehung im Mai ansehen.

Zu TOP 11 Themen für die nächste Sitzung

Punkte für die nächste Sitzung des WWUs:

- Abwasser, Klärteichanlage
- Struvenhüttener Straße
- Müllsammeln und Tourenverteilung

Zu TOP 12 Schließen der Sitzung

Die Sitzung wurde um 21:45 Uhr geschlossen.

gez. Jochen Bettaque
Vorsitzende/r

Protokollführer/in